



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 10/06/2020
Αρ.Πρωτ.: 5494

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: ΜΩΚΟΥ Λ.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθεια την προμήθεια αντλίας για ζεστό νερό CPV 42122130-0 **1.984,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α του Γ. Ν. Πρέβεζας ΚΑΕ 1429.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/06/2020 σε κλειστό φάκελο έως τις 13.00 π.μ.** για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας (ΚΑΕ 1429).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.


Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ	ΤΙΜΗ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αντλία για ζεστό νερό	1				

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΟΣ 2 : Αντλία για ζεστό νερό

- Αντλία με κινητήρα τριφασικό
- Κατάλληλη για οριζόντια τοποθέτηση
- Βαθμός προστασίας : IP55 (min)
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar
- Απόσταση φλαντζών 320mm
- DN40
- Τάση κινητήρα 230V/400V, 50Hz

8. Στροφές λειτουργίας κινητήρα 2900rpm
9. Να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα για τη στεγάνωση παρεμβύσματα.



Να αναφερθούν τα προσφερόμενα μοντέλα
(επί ποινή απόρριψης)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ