



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα :14/12/2016

Αρ. Πρωτ.9769



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα.....: Τεχνικό  
Πληρ.....: Δρόσου Ελένη  
Τηλ. ....: 2682361316  
Fax .....: 26820 24837  
Ταχ. Δ/ση ...: Σελεύκειας 2  
481 00, Πρέβεζα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για τον έλεγχο και την επισκευή των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του Γ.Ν Πρέβεζας και ΚΦΙΑ Πρέβεζας.

**ΣΧΕΤ.:** Η αριθ. Πρωτ.ΔΣ 1130/13-12-2016 απόφαση Διοικητή για την έγκριση ελέγχου και επισκευής των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του Γ.Ν Πρέβεζας και ΚΦΙΑ Πρέβεζας για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ. Ν. Πρέβεζας και ΚΦΙΑ Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως **19/12/2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 11πμ**, λόγω του κατεπείγοντος για τον έλεγχο και την επισκευή των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του Γ.Ν Πρέβεζας και ΚΦΙΑ Πρέβεζας για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού **750,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1429) και **400,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 0879) και του ΚΦΙΑ Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού **300,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1899) και **250,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 0889). Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών ([www.epromy.gr](http://www.epromy.gr)) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Η προσφορά να συνοδεύεται από στοιχεία προηγούμενης αντίστοιχης πώλησης ,ώστε να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμολόγησης.

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**VOLVO PENTA (Γ.Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ)**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις υποχρεώσεις του Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει τον έλεγχο λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του Νοσοκομείου. Τα χαρακτηριστικά του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL	VOLVO PENTA
SERIAL No	2160047530
MODEL	TAD 1631 GE
ΙΣΧΥΣ (KW/HP)	485/680
ΕΛΑΙΟ	VDS-2
ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ	VOLVO 478736 (E) LONG LIFE
ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ	STAMFORD
SERIAL No	2160047530
MACHINE ID	A03F050928
ΙΣΧΥΣ	560kVA

**Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:**

1. Αλλαγή λαδιών
2. Αλλαγή φίλτρων λαδιού
3. Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου
4. Καθαρισμός σωλήνα αναθυμιάσεων
5. Έλεγχος σωληνώσεων
6. Καθαρισμός προφίλτρου πετρελαίου
7. Καθαρισμός εξαερωτήρα δεξαμενής πετρελαίου
8. Έλεγχος συστήματος τροφοδοσίας πετρελαίου (αντλία, ακροφύσια, πεταλούδα)
9. Έλεγχος συστήματος τροφοδοσίας αέρα (αεραγωγοί, κολάρα)
10. Έλεγχος λίπανσης turbo
11. Αλλαγή φίλτρου νερού
12. Έλεγχος συστήματος υδρόψυξης (κολάρα, βαλβίδων, ιμάντων, αντλίας ψυκτικού υγρού)
13. Έλεγχος εξάτμισης
14. Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων
15. Έλεγχος προθερμαντήρα νερού
16. Έλεγχος μίζας
17. Έλεγχος καλωδιώσεων, συνδέσεων
18. Έλεγχος μπαταρίας
19. Έλεγχος ακροδεκτών μπαταρίας και γρασάρισμα
20. Καθαρισμός σιγαστήρα

**PETROGEN( ΚΦΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)**

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL	PERKINS P40
No	JB DB2435-4759
TYPE	4.236
KVA	40
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ	MARELLI MOTORI
Nr	MD 0394
ΤΙΠΟ	M8B 200SB4
CODE	M8B2012LA009MO

**Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:**

1. Αλλαγή λαδιών
2. Αλλαγή φίλτρων λαδιού
3. Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου
4. Καθαρισμός σωλήνα αναθυμιάσεων
5. Έλεγχος σωληνώσεων
6. Καθαρισμός προφίλτρου πετρελαίου
7. Καθαρισμός εξαερωτήρα δεξαμενής πετρελαίου
8. Έλεγχος συστήματος τροφοδοσίας πετρελαίου (αντλία, ακροφύσια, πεταλούδα)
9. Έλεγχος συστήματος τροφοδοσίας αέρα (αεραγωγοί, κολάρα)
11. Αλλαγή φίλτρου νερού
12. Έλεγχος συστήματος υδρόψυξης (κολάρα, βαλβίδων, ιμάντων, αντλίας ψυκτικού υγρού)
13. Έλεγχος εξάτμισης
14. Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων
15. Έλεγχος προθερμαντήρα νερού
16. Έλεγχος μίζας
17. Έλεγχος καλωδιώσεων, συνδέσεων
18. Έλεγχος μπαταρίας
19. Έλεγχος ακροδεκτών μπαταρίας και γρασάρισμα
20. Καθαρισμός σιγαστήρα
21. Αλλαγή όλου του αντιψυκτικού
22. Αλλαγή φίλτρο αέρα.
23. Αλλαγή ιμάντες.
24. Αντικατάσταση μπαταρίας(100Ah).
25. Έλεγχος και ρύθμιση βαλβίδων

- Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή απομάκρυνση όλων των υλικών που αντικαταστάθηκαν.
- Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
- Ο ανάδοχος και ο επιβλέπων εκ μέρους της Υπηρεσίας των εργασιών, με το πέρας αυτών, θα συμπληρώσει ενημερωτικό τεχνικό δελτίο ενυπόγραφα εις διπλούν και θα λάβει το ένα αντίγραφο.

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**