



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6<sup>η</sup> Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

Πρέβεζα: 8/10/2014

Αριθ. Πρωτ.: 7900

**Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

<b>Τμήμα:</b>	<b>Τεχνικό</b>	<b>ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ</b>
<b>Πληρ.</b>	Δρόσου Ελ.	
<b>Τηλ.:</b>	2682361316	
<b>Φαξ:</b>	2682024837	
<b>Διεύθ.:</b>	Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα	

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών για τη συντήρηση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας.

**ΣΧΕΤ.** Η υπ' αριθμ. ΔΣ986/28-7-14 απόφαση Διοικητή για την έγκριση πραγματοποίησης συντήρησης του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του Νοσοκομείου με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο) για τη συντήρηση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του Νοσοκομείου μέχρι **15/10/2014** (ιδιοχειρώς ή ταχυδρομικώς).

Η προσφορά θα δίνεται για το σύνολο των εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και υλικών που θα απαιτηθούν) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα είναι σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή.

Προϋπολογισμός: 2.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

**Ο ΠΡΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΥΔΙΚΟΣ**

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις υποχρεώσεις του Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει τη συντήρηση και τον έλεγχο λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του Νοσοκομείου. Τα χαρακτηριστικά του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL	VOLVO PENTA
SERIAL No	2160047530
MODEL	TAD 1631 GE
ΙΣΧΥΣ (KW/HP)	485/680
ΕΛΑΙΟ	VDS-2
ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ	VOLVO 478736 (E) LONG LIFE
ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ	STAMFORD
SERIAL No	2160047530
MACHINE ID	A03F050928
ΙΣΧΥΣ	560kVA

#### **Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:**

1. Αλλαγή λαδιών
2. Αλλαγή φίλτρων λαδιού
3. Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου
4. Αντικατάσταση ιμάντων
5. Καθαρισμός σωλήνα αναθυμιάσεων
6. Έλεγχος σωληνώσεων
7. Καθαρισμός προφίλτρου πετρελαίου
8. Καθαρισμός εξαερωτήρα δεξαμενής πετρελαίου
9. Έλεγχος συστήματος τροφοδοσίας πετρελαίου (αντλία, ακροφύσια, πεταλούδα)
10. Αλλαγή φίλτρου αέρα
11. Έλεγχος συστήματος τροφοδοσίας αέρα (αεραγωγοί, κολάρα)
12. Έλεγχος λίπανσης turbo
13. Αλλαγή ψυκτικού υγρού
14. Αλλαγή φίλτρου νερού
15. Έλεγχος συστήματος υδρόψυξης (κολάρα, βαλβίδων, ιμάντων, αντλίας ψυκτικού υγρού)
16. Έλεγχος εξάτμισης
17. Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων
18. Έλεγχος προθερμαντήρα νερού
19. Έλεγχος μίζας
20. Έλεγχος καλωδιώσεων, συνδέσεων
21. Έλεγχος μπαταρίας
22. Έλεγχος ακροδεκτών μπαταρίας και γρασάρισμα
23. Καθαρισμός σιγαστήρα
24. Σύνδεση με σιγαστήρα

#### **Επισημαίνεται ότι:**

- δε διατίθενται σχέδια του ΗΖ και ο σιγαστήρας δεν είναι συνδεδεμένος.
- Το κόστος των υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών συντήρησης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
- Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή απομάκρυνση όλων των υλικών που αντικαταστάθηκαν.
- Οι εργασίες δύναται να πραγματοποιηθούν και πέραν του ωραρίου εργασίας πλην Σαβ/κου και επίσημων αργιών.
- Ο ανάδοχος και ο επιβλέπων εκ μέρους της Υπηρεσίας των εργασιών, με το πέρας αυτών, θα συμπληρώσει ενημερωτικό τεχνικό δελτίο ενυπόγραφα εις διπλούν και θα λάβει το ένα αντίγραφο.