



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6^η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρέβεζα: 17/9/2015

Αριθ. Πρωτ.: 6522

Τμήμα:	Τεχνικό	ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Πληρ.	Δρόσου Ελ.	
Τηλ.:	2682361316	
Φαξ:	2682024837	
Διεύθ.:	Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα	

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών για τη συντήρηση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας.

ΣΧΕΤ. Η υπ' αριθμ. ΔΣ/1194 16-9-15 απόφαση Διοικητή για την έγκριση πραγματοποίησης συντήρησης του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους των 125KVA του Νοσοκομείου με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά στο Τεχνικό Τμήμα (σε κλειστό φάκελο) για τη συντήρηση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του Νοσοκομείου μέχρι **25/9/2015** (ιδιοχειρώς ή ταχυδρομικώς).

Η προσφορά θα δίνεται για το σύνολο των εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και υλικών που θα απαιτηθούν) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα είναι σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή.

Προϋπολογισμός: 900,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις υποχρεώσεις του Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει τη συντήρηση και τον έλεγχο λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του Νοσοκομείου.

Τα χαρακτηριστικά του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους δίνονται στον ακόλουθο πίνακα :

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL	FIAT
SERIAL No	0175048
ENGINE TYPE	821-L
KVA	125
ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ	TEM:2 DO 268 (CLEAN FILTERS)
ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	TEM:2 DN 258 (CLEAN FILTERS)
ΙΜΑΝΤΕΣ	TEM:2 (A55 13X1400) TEM:1 (SF AVX 10X990)
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ	MECC ALTE
ΤΙΠΟ	GSCE 37S/4
No	398228

Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

1. Αλλαγή λαδιών
2. Αλλαγή φίλτρων λαδιού
3. Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου
4. Αντικατάσταση ιμάντων
5. Καθαρισμός σωλήνα αναθυμιάσεων
6. Έλεγχος σωληνώσεων
7. Καθαρισμός προφίλτρου πετρελαίου
8. Καθαρισμός εξαερωτήρα δεξαμενής πετρελαίου
9. Έλεγχος συστήματος τροφοδοσίας πετρελαίου (αντλία, ακροφύσια, πεταλούδα)
10. Αλλαγή φίλτρου αέρα
11. Έλεγχος συστήματος τροφοδοσίας αέρα (αεραγωγοί, κολάρα)
12. Αλλαγή ψυκτικού υγρού(Αφαίρεση όλου του παλαιού ψυκτικού)
13. Αλλαγή φίλτρου νερού
14. Έλεγχος συστήματος υδρόψυξης (κολάρα, βαλβίδων, ιμάντων, αντλίας ψυκτικού υγρού)
15. Έλεγχος εξάτμισης
16. Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων
17. Έλεγχος προθερμαντήρα νερού
18. Έλεγχος μίζας
19. Έλεγχος καλωδιώσεων, συνδέσεων
20. Έλεγχος μπαταρίας
21. Έλεγχος ακροδεκτών μπαταρίας και γρασάρισμα.
22. Έλεγχος για τυχόν διαρροές λίπανσης ή καυσίμου ή νερού ψύξεως
23. Έλεγχος των οργάνων λειτουργίας του κινητήρα και της γεννήτριας.

Επισημαίνεται ότι:

- Διατίθεται η ποσότητα των λαδιών που απαιτούνται για την συντήρηση της γεννήτριας.
- Το κόστος των υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών συντήρησης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

- Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή απομάκρυνση όλων των υλικών που αντικαταστάθηκαν.
- Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν ημέρα Κυριακή και κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
- Ο ανάδοχος και ο επιβλέπων εκ μέρους της Υπηρεσίας των εργασιών, με το πέρας αυτών, θα συμπληρώσει ενημερωτικό τεχνικό δελτίο ενυπόγραφα εις διπλούν και θα λάβει το ένα αντίγραφο.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΡΟΣΟΥ ΕΛΕΝΗ