



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα:17/04/2019
Αρ.Πρωτ.:3821

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: ΠεριστέραΕ.
Τηλ.: 2682361308
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού με cρν 31681410-0 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Πρέβεζας.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την **Τρίτη 23-04-2019 σε κλειστό φάκελο, έως τις 12.00π.μ.** για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 4.650,00€ για το Γ.Ν. Πρέβεζας και 180,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το Ψυχαργώ και 300,00€ για το ΚΦΙΑ (ΚΑΕ 1292).

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	Μ.Μ .
1	BALLAST 2x18W (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ)-ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑCΑ	24	τεμ
2	BALLAST 2x36W (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ)-ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑCΑ	24	τεμ
3	BALLAST 4x18W (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ)-ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑCΑ	10	τεμ
4	ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ Άνοιγμα πένσας: 16mm Είδος ρεύματος: Εναλλασσόμενο ρεύμα Ένδειξη: Ψηφιακή Επιλογή εύρους μέτρησης: Χειροκίνητο Εύρος μέτρησης αντίστασης: NAI Εύρος μέτρησης ρεύματος: 0,1-200A Κατηγορία κυκλώματος μέτρησης: CAT III	1	τεμ
5	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 2x40A	6	τεμ
6	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 4x40A	3	τεμ
7	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 4x63A	2	τεμ
8	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ (1P)	6	τεμ
9	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ (3P)	6	τεμ
10	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 5x2,5mm ²	30	m
11	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 5x6mm ²	20	m
12	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΝΥΜ 5x2,5mm ²	30	m

	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP cat6	50	m
13	ΚΑΝΑΛΙ 1x1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	30	m
14	ΚΑΝΑΛΙ 2,5x2,5	30	m
15	ΚΙΤ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΡΤΑΣ (ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 1 ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ (2ΘΕΣΕΩΝ) ΚΑΙ 2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: ΛΕΥΚΟ/ΥΠΟΛΕΥΚΟ/ΑΣΗΜΙ.	2	τεμ
16	ΚΟΥΤΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ (ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ)	20	τεμ
17	ΚΟΥΤΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 10x20 IP65	2	τεμ
18	ΚΟΥΤΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 7,5x7,5 IP65	5	τεμ
19	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED G9 2.5-3W 3000K	20	τεμ
20	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E14 5W 4000K (τύπου κεράκι)	10	τεμ
21	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 11-13W 6500K 1500-1600lm	20	τεμ
22	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 18W 6500K 1900-2100lm (τύπου αχλάδι)	10	τεμ
23	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 7-8W 6500K 700-900lm	20	τεμ
24	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ L32 865	5	τεμ
25	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ L40 865	15	τεμ
26	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T8 18W 865	250	τεμ
27	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T8 36W 865	250	τεμ
28	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ (1P 10A)	10	τεμ
29	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ (1P 16A)	10	τεμ
30	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ (2P 16A)	5	τεμ
31	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ (2P 20A)	5	τεμ
32	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ (2P 32A)	5	τεμ
33	ΝΤΟΥΙ E27 (ΠΛΑΣΤΙΚΟ)	20	τεμ
34	ΝΤΟΥΙ E27 (ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ)	5	τεμ
35	ΠΙΝΑΚΑΣ 2Σ, 36 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ IP65	2	τεμ
36	ΠΙΝΑΚΑΣ 3Σ, 36 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ IP65	1	τεμ
37	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ (ΞΥΛΟΥ, ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 65mm2)-ΝΑ ΣΥΜΠ. ΤΟ ΤΣΟΚ	1	τεμ
38	ΠΡΙΖΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 1x16A	3	τεμ
39	ΠΡΙΖΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 5x16A	2	τεμ
40	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ LED, IP66, 30W, 2700 lm, 6000K, 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, MIN 20000h	4	τεμ
41	ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΚΟ 3500-4000W, 16A, 230V, IP20	10	τεμ
42	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ (ΜΟΥΦΑ-ΣΩΛΗΝΑΚΙ) ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 30mm ΓΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ 10mm ²	12	τεμ
44	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ (ΜΟΥΦΑ-ΣΩΛΗΝΑΚΙ) ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 30mm ΓΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ 16mm ²	12	τεμ
45	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ (ΜΟΥΦΑ-ΣΩΛΗΝΑΚΙ) ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 30mm ΓΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ 6mm ²	12	τεμ
46	ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ (ΚΟΚΚΙΝΗ)	10	τεμ
47	ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ (ΛΕΥΚΗ)	10	τεμ
48	ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ (ΜΠΛΕ)	10	τεμ
49	ΤΑΦ ΣΟΥΚΟ	10	τεμ
50	ΦΙΣ 16A 230V 3500-4000W (ΑΡΣΕΝΙΚΟ)	20	τεμ
51	ΦΙΣ 16A 230V 3500-4000W (ΘΗΛΥΚΟ)	10	τεμ

52	<p>ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Μ:1220-1225mm,Π:85-90mm & Υ:93-98mm • ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED • ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΥΣΗΣ: ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ • ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ : IK08 • 4000K • ΧΡΩΜΑ ΒΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: ΛΕΥΚΟΥ/ΥΠΟΛΕΥΚΟΥ • ΧΡΩΜΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: ΔΙΑΦΑΝΟ • IP 65 • ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ (ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ) 	20	τεμ
53	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΧΕΛΩΝΑ IP54 (ΛΕΥΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ), ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ E27 12-14W 1500-1600lm LED ΜΕ ΣΚΙΑΣΤΡΟ ΣΤΟ ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ (Ο ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	10	τεμ
54	<p>ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ (LED)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ (ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ) • ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (Watt) 8W • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) 600(-30)x25(±2)x30(±2) • ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ (Lumen) 680lm • ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ • ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 25000h • ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000K 	4	τεμ
55	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ (ΜΕΡΑ-ΝΥΧΤΑ) 10Α	2	τεμ
56	ΧΤΕΝΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ 10mm ² ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ	10	m

ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΧΑΡΓΩ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Μ. Μ.
1	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ (25A 400V)	12	τεμ
2	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ (35A 400V)	10	τεμ
3	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ (50A 400V)	5	τεμ
4	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ (63A 400V)	2	τεμ
5	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E14 5W 4000K (τύπου κεράκι)	10	τεμ
6	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 11-13W 6500K 1500-1600lm	10	τεμ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Μ. Μ.
1	BALLAST 2x18W (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ)-ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ACA	4	τεμ
2	BALLAST 2x36W (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ)-ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ACA	4	τεμ
3	BALLAST 4x18W (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ)-ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ACA	10	τεμ
4	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ	2	τεμ

5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΤΡΙΟΦΑΣΙΚΗ	1	
6	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 11-13W 6500K 1500-1600lm	10	τεμ
7	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ L40 865	2	τεμ
8	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T8 18W 865	25	τεμ
9	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T8 36W 865	25	τεμ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ:

1	ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
2	ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE
3	ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ISO9001
4	ΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΚΑΤ' ΕΛΑΧ. Α
5	ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ, ΕΛΟΤ ΌΠΩΣ ΑΥΤΑ ΙΣΧΟΥΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
6	ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ) 15000h & 7000h ΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ
7	ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 10000h

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ